



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, т. 72-92-22, факс 32-96-24, 30-57-95
телетайп 217149 «Трековый» E-mail: go@adm.var.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

150000, г. Ярославль, Красная площадь, 8. тел: 79-08-15, und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам Ярославской области

Российская Федерация, 152470, Ярославская область, г. 152070, г. Данилов, ул. Володарского, 80 телефон 8(48538)5-17-09
E-mail: ond.danilov@mail.ru

Предписания № 86/1/48

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному профессиональному образовательному учреждению Ярославской области

Даниловский политехнический колледж

(ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж) ИНН7617007471 ОГРН1067611019959

директору ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж

Богомолову Николаю Алексеевичу

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

С 17.05.2018г. – 13.06.2018г. проведено плановое мероприятие по надзору государственным инспектором Даниловского, Любимского и Первомайского районов Ярославской области по пожарному надзору капитаном внутренней службы Моховой Анастасией Николаевной, в здании Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Даниловский политехнический колледж (ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж) ИНН7617007471 ОГРН1067611019959, расположенном по адресу: Ярославская область, г. Данилов ул. Володарского, д.83

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж Богомоловым Николаем Алексеевичем; заместителем директора по административно-хозяйственной части Кругловым Алексеем Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Установить лампы эвакуационного освещения на 2-ом, 3-ем, 4-ом этажах здания. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение	п.2, п.9 ст. 82 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ№123); п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства РФ (далее ППР в РФ)	01.07.2019г.	

	расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.			
2.	<p>Выполнить расчет огнетушителей в соответствии с пунктами 468, 474 настоящих Правил и приложениями №1 и №2 к настоящим Правилам. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с пунктами 468, 474 настоящих Правил и приложениями №1 и №2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.</p> <p>Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:</p> <p>для пожаров класса А - порошок АВСЕ;</p> <p>для пожаров классов В, С, Е - порошок ВСЕ или АВСЕ;</p> <p>для пожаров класса D - порошок D.</p> <p>В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. метров для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.</p> <p>Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара.</p> <p>При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использовать передвижные огнетушители</p>	п.70; п.465 ППР в РФ	01.07.2019г.	
3.	<p>В помещениях тренажерного зала установить на светильники колпаки (рассеиватели). Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.</p>	п. 42 (в) ППР в РФ	01.07.2019г.	
4.	<p>Пройти обучение ответственного лица по пожарно-техническому минимуму. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума</p>	п.33 ППР в РФ	01.07.2019г.	

	определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.			
5.	В кабинете №226 установить на светильники колпаки (рассеиватели). Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п. 42 (в) ППР в РФ	01.07.2019г.	
6.	Назначить лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечит соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты.	п. 4 ППР в РФ	01.07.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в **III квартале 2019г.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенций. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор

Даниловского, Любимского и Первомайского районов

Ярославской области по пожарному надзору

капитан внутренней службы

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)



Мохова А.Н. Мохова
(подпись)

«13» июня 2018г.

Предписание для исполнения получил:

директор ГПОУ ЯО

Даниловский политехнический колледж

Н.А. Богомолов
(подпись)

«13» июня 2018г.